



ANMÄLAN
Upprättad
2002-05-22/PS
Reviderad
2006-09-22/SU

1 (3)

Mälardalens Brand- och Räddningsförbund
Förebyggandeavdelningen

Tillfällig förläggning

Plats			
Gatuadress			
Övernattning avser datum	Fr o m	T o m	Antal nätter
Antal personer som övernattar	I markplan	På plan 2	
Ansvarig hyresgäst			Telefon

Kraven är uppfyllda enligt de riktlinjer som gäller för uthyrning

Datum	
Ansvarig uthyrare	Namnförtydligande

Frågor

Kontakta tillsynsför rättaren på Telefon 021-39 82 00

Anmälan

E-posta till mbr@mbrf.se senast en vecka innan förläggning ska ske.

Riktlinjer för tillfällig förläggning i skolor, sporthallar och liknande anläggningar

Allmänt

Dessa riktlinjer skall gälla för förläggning i skolor, sporthallar och liknande anläggningar. Ansvarig skall informera Mälardalens Brand- och Räddningsförbund om att övernattnig sker. Detta görs via mail till mbr@mbrf.se med uppgifter enligt denna instruktion. Ifall det finns frågor och funderingar kontaktas tillsynsförvärdaren på tfn 021-39 82 00.

Uthyrning i markplan

Uthyrning för övernattnig ska i första hand ske av lokaler belägna i markplan med möjlighet till utrymning direkt ut i det fria via dörr eller fönster. Ej lokaler som saknar fönster/dörr i yttervägg eller enbart i anslutning till innergårdar.

Krav på byggnaden

- En namngiven ansvarig person från hyresgästen ska utses som ansvarar för att instruktionen efterlevs. Rutiner (var samlas alla, hur många är man osv) i samband med utrymning ska finnas. Denna person ska vid behov kontrollera lokalerna och vara kontaktbar via telefon.
- Fungerande brandvarnare ska finnas i varje övernattningsrum.
- I klassrum eller liknande ska minst en dörr eller ett öppningsbart fönster finnas förutom dörr till korridor. Dörren ska vara minst 0,9 m bred och fönster ska ge en fri öppning av minst 0,5 m bredd och minst 0,6 m höjd, summan av bredd och höjd ska uppgå till minst 1,5 m, fönstrets karmunderstycke bör ej ligga högre än 1,2 m ovan golv.
- För dessa lokaler ska tillgång till brandredskap finnas inom 30 meters gångavstånd.
- Rökförbud ska råda.
- Korridorer får ej belamras av kläder väskor e.d.
- Från utanförhängande korridor (såvida inte dörr leder direkt från klassrum till det fria) ska tydliga utrymningsskyltar finnas mot dörrar som leder till det fria. Dessa ska bestå av nödströmsbelysning.
- Telefonförbindelse ska finnas tillhands.
- Dörrar till utrymmen som ej kommer att användas t ex till kök, personalrum, källare, vind, förråd ska hållas låsta under förutsättning att det inte är en utrymningsväg.

Uthyrning i fler våningsplan

Förläggning får ej ske i lokaler på högre nivå än plan två. Detta förutsätter att öppningsbara fönster finns vars fönsterkarm ej är högre beläget än 5 m ovan mark.

Krav på byggnaden

Förutom ovanstående krav på byggnader i markplan ska det även finnas:

- Byggnaden ska vara utrustad med internt brand och utrymningslarm som ska vara rökdetektorstyrt.
- Från varje övernattningsrum ska det via korridor finnas tillgång till utrymningstrapphus i två skilda riktningar. Dörrar till trapphusen ska vara försedda med dörrstängare samt utmärkta med tydliga utrymningsskyltar med nödbelysning.